

國立臺東專科學校

97 學年度第 2 學期 第 3 次經費稽核委員會紀錄

開會日期：98 年 4 月 13 日(一)上午 9 時整

開會地點：行政大樓二樓會議室

主 席：沈委員超朗

出/列席人員：詳如簽到簿

壹、主席致詞：(略)

貳、提案事項：

案由一
稽核「**維護費**」乙案，請審議。

說明：

一、依 97 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會決議事項辦理。

二、檢附「**總務處營繕組經費支用明細表**」乙份。

沈委員：依「**總務處營繕組經費支用明細表**」本校維護費支出分為電梯、消防設施、飲水、高壓電設備等項目，請說明各項目維護內容、期間及維護費標準。

總務處：

一、消防設備：

項次	檢測時間	檢驗單位	維護內容	維護費
1	年度報檢	消防局	檢驗單位提出 不符合標準者 汰舊換新。	目前以三家議價 方式辦理
2	每年消防演習前	消防局		
3	校園工程整修	消防局		
4	每四年一次公共安全 檢查	建管單位		

二、飲水系統：

項次	系 統	檢測時間	維護項目	維護費
1	中央飲水處理系統 分送行政、食品加工 大樓	每三個月一 次	水質原點檢測	目前以三家議 價方式辦理
2	獨立飲水機(逆滲 透)		濾心汰舊換新	

三、電梯：

每月例行性保養，目前依本校電梯廠牌，代理廠商(計二家)定期維護；維護費：以廠商報價方式辦理，

四、高壓電設備：

每年例行保養及依設備狀況維修。

沈委員：

一、各項維修費是否參照「同業公會收費標準」，稽核廠商報價之合理性？

二、飲水系統是否進行管路檢測？以維校園飲水安全。

三、依「**收支明細表**」消防設備維護費 97/4/2 支\$95,000 元、97/6/17 支\$29,730 元、97/12/29 支\$15,790 元廠商均為晉鴻消防公司，此三筆金額合計超過 10 萬元以上，業務單位於事前維修時，是否得以先行規劃概算其維修費金額，本年度同一維修項目總金額超過 10 萬元以上採統一公開招標方式，以降低成本。

總務處：

一、各項維護費參照同業公會收費標準乙案，再進行資料搜集。

二、中央飲水處理系統目前定期進行水質原點檢測，尚未進行管路檢測或出水口檢測。

三、消防設備依上述檢測時間之報告提出不堪使用或不符合標準、或依緊急狀況排列優先順序才予以汰舊換新。非事先進行校內檢測分次維修，如同一維護項目金額超過 10 萬元以上採統一公開招標方式，執行上有其困難度。

沈委員：各項零件如已達使用年限未汰換，將導致設施無法正常運作，請業務單位說明已達使用年限零件實際汰換執行情形。

總務處：各項零件已達使用年限如仍堪用，目前繼續使用，惟年度經費允許或專案申請全面汰換奉核後將全面更換且採統一招標方式辦理。

黃委員：目前校內飲水機採購數量過多，惟實際可用之飲水機可能只有 1 台，建議業務單位統一規劃及調查、檢測，每一場所至少需有 1 台可用之飲水設施或規劃茶水間，供全體師生使用，以維飲水之便利及安全性。

沈委員：97.4.22 支教學大樓中央走道更新日光燈\$19,909 元，請說明更新情形。

總務處：主要維修項目為更新日光燈尚包含其他項目，相關細目將另提供委員審閱。
決議：

項次	設 備	建議事項
1	電 梯	一、維護費請業務單位參照同業公會收費標準，避免獨家代理廠商哄抬維修價格。 二、研訂稽核「廠商維修」機制，以達確實檢修。
2	飲水系統	一、中央飲水處理系統供水管路應定期實施清洗。 二、請業務單位對於目前中央處理系統及獨立式飲水機兩者進行成本效益分析，如獨立式飲水機較符合成本效益及飲水安全，建議全面改採「獨立式飲水機」模式辦理。 三、研訂稽核「廠商維修」機制，以達確實檢修。
3	消防設備	一、維護費請業務單位參照同業公會收費標準，以稽核廠商報價之合理性。 二、定期維修請業務單位考量統整規劃，年度維修金額總計達 10 萬元以上採「統一招標」方式辦理。 三、研訂稽核「廠商維修」機制，以達確實檢修。
4	其他	請業務單位提供 97.4.22 支教學大樓中央走道更新日光燈\$19,909 元支用細目及消防檢修細目予委員審閱。